

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成29年度)

サントリープロダクツ(株) 高砂工場

		項目	協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	36.4	2.54		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	4,600	1,765		
		最大(m ³ /日)	5,000	3,340		
	pH	排水口	最大	8.6	8.2	
			最小	5.8	7.1	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	36.8	7.9	
			最大	40.0	12.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	5.8	
			最大	16	13.5	
	BOD	濃度(mg/L)	日間平均	5	1.8	
			最大	10	7.8	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	23.0	1.4	
			最大	25.0	5.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	5	1.0	
			最大	7.5	5.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	0.9	
			最大	-	1.1	
濃度(mg/L)		日間平均	<0.5	<0.5		
		最大	<0.5	<0.5		